

方 案 评 审 会 议 纪 要

工程名称：昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电项目

编 号：ZHJL-HY-023

会议地点	项目公司会议室	会议时间	2023.05.08 18:00（星期一）
主持人	李大超		
会议主题：加固方案评审会			
参与人员：陆晓晔 刘 超 谢 辉 胡树光 蔡维耿			
会议主要内容： 1、加固施工严格按设计文件及图纸施工； 2、所用材料必须符合设计文件及强制性规范要求，进场材料必须完成报验工作； 3、所有施工方法及措施必须以人为中心，确保人员施工安全； 4、方案中吊笼的安装方案不完善，现场制作好后，需检查其可用性、安全性、稳定性； 5、对于方案中的施工样图与设计文件不一至的地方，应及时更换新版本样图； 6、吊笼在使用前应完成载荷试验，确保荷载符合要求； 7、要求对施工过程进行全过程录像和监控； 8、施工前对加固施工方案认真进行交底工作，每天施工前做好班前交底工作； 9、登高作业所有人员必须持证上岗，安全监护人员全程对作业区域进行安全监护，不得离岗 10、气温高于 30℃时，密切关注施工人员精神状态，现场配备足量的防暑降温药品及物品；			
主送单位	建设单位：中鑫上电（苏州）能源科技有限公司 总包单位：苏州亚睿光伏科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023年5月18日

注：检查纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签

发

:

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

会议

签到表

项目名称：昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电项目项目

会议主题：盛旺项目加国方案评审会议

会议日期：2023 年 5 月 8 日

序号	姓 名	单位
1	陈松林	中鑫正电
2	胡林生	安邦生态
3	程维强	安邦生态
4	刘 强	正信
5		
6	李 强	常州正信
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		