

会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/08/16 午 16: 00
会议主持人	王 轩		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、会议组织施工现场有限空间作业事故案例的培训，以提升全员安全意识与应急处理能力，确保作业过程的安全可控。 二、光伏区内的所有标识标牌必须在 8 月 25 日之前全部安装完成，以提高现场作业的安全指引性和警示效果。 三、光伏区的所有接地极需做好明显标志，便于日后检修工作的顺利进行，减少因标识不清导致的检修延误或安全事故。 四、所有参建单位在进行隐蔽工程作业时，必须提前通知监理人员，并确保监理人员全程旁站监督。未按规定执行而导致的一切损失，将由责任单位自行承担。 五、各参建单位对施工现场的安全用品进行定期检查，一旦发现损坏或缺失，必须立即进行更换，确保安全用品的完好率和可用性。			



六、长江生态冯总会议上总结：各参建单位需进一步细化分工，根据项目需求尽快增加施工人员，以提升整体施工效率。自本周起实施严格的进度考核制度，各场区需每日上传早班会影像资料，并清点施工人数，以确保施工进度的透明化和可控性。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024. 08. 16

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到单

会议主题		监理例会		
会议时间		2024.08.16	会议地点	项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	王好	张坤峰 张永祥	18914664520	
2	郭富祥	景强	13959012080	
3	张永祥	上电-公司	13472800155	
4	周小勇	景强	18256082198	
5	王邦国	景强	13860038899	
6	张翔宇	运维	13834633929	
7	张世生	景强	13663588172	
8	王磊	上电-公司	18425144585	
9	张国峰	机	1932515399	
10	王明华	中机	13353473266	
11	毛永成	上电-公司	13870148071	
12	张强	景强	19390074748	
13	刘德文	正衡监理	15261968661	
14	王华华	中机	1583575010	
15	段雨珂	中机	19128460920	
16	李胜利	景强	15245884007	
17	王强	正衡监理	13966348945	
18	王宝强	景强	13546486708	
19	张博	景强	13849809100	
20	王励	正衡监理	15155689665	
21	王亚宇	景强	15035080766	
22	郭雅心	景强	18053245865	
23	王孝全	正衡监理	13816172038	
	王中	景强	1993516127	