

会议纪要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金



会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/09/24 17:00
会议主持人	王 轩		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、总包安全员将通过视频形式，对所有参建单位进行电力安全风险警示教育培 训，以提升全员安全意识和风险防控能力。 二、所有参建单位从即日（今晚）起，务必按时上报消缺计划。未按时上报的单位 将面临严重考核措施。 三、所有光伏区内的组件必须做好明确标记，每组组串在立柱上需标明对应编号， 以便于日常管理、维护和故障排查，从而提升工作效率和安全性。 四、洪池、西沟、阳朝三个区域的电缆订货清单需迅速整理并提交给建设单位，确			

保物资采购的及时性和准确性，保障项目的顺利推进。

五、集电线路的施工必须严格按照计划执行，抓紧时间完成所有工程量，确保不影响项目的并网目标。

六、所有光伏区破损组件，各参建单位尽快与组件厂家联系，进行核实确认并协商赔偿事宜。同时，加强现场巡检和维护，减少因组件破损导致的发电效率损失和安全隐患。

七、所有光伏场区内杂草需及时清理，以防止杂草堆积引发消防事故及其他安全隐患。各参建单位需加强场区管理，确保消防安全措施的落实和执行。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024. 09. 24

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到单

会议主题		监理例会及安全教育		
会议时间		2019.07.24	会议地点	政园部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	王村	保利地产	1894664520	
2	谢富强	长晴	13959012080	
3	张峰	中电-公司	1347800155	
4	王孝全	正德监理	13816172038	
5	董涛涛	运维	1533060070	
6	孙文宇	运维	17535283945	
7	叶都国	景俊	13860038899	
8	耿世杰	景俊	13663588172	
9	杨启成	中电	13653640485	
10	Joseph	中电	13353473266	
11	王重庆	中电	15834180241	
12	周小勇	景俊	18256082198	
13	毛升欣	中电-公司	1582148071	
14	王磊	中电-公司	18435144585	
15				
16				
17				
18				
19				
20				

