

会议纪要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金



会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/12/06 10:00
会议主持人	王 轩		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、建设单位项目经理对所有施工单位管理人员进行视频安全技术交底。 二、7 号所有施工单位统计好所有施工人员的三级教育，8 号按照人员名单进行抽查。 三、所有参建单位危大工程提前上报总包及监理项目部，由监理项目部安排专业人员进行监护。 四、所有参建单位若现场要建设防陡墙，需请设计单位出具专项施工方案，并经审核后施工。 五、所有参建单位现场不得使用超龄施工人员进场作业，若发现，将立即清退出场。 六、洪池二次浇筑前需进行自检，并上报项目部验收合格后方可进行浇筑。 七、集电线路所有刀闸上塔高压电缆套管长度不足，需设计单位出具合理方案。			



八、集电线路增补铁塔部分基地网未完善及铁塔未接地，要求施工单位立即自检，完善相关工作。

九、鉴于当前天气寒冷，路面结冰情况严重，参建单位的车辆通行时需特别注意安全，务必控制车速，避免发生交通事故。

十、所有参建单位现场的安全文明施工措施必须落实到位，包括正确佩戴安全防护装备，高处作业时必须系安全带，穿戴防滑鞋，并认真检查作业设施是否牢固可靠。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024. 12. 06

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到单

会议主题		监理例会		
会议时间		2024.12.06	会议地点	项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	王辉	中建五局	18914664520	
2	李富强	景强	13959012080	
3	王老金	正合利监理	13816172038	
4	张明	上电-一局	13072809155	
5	王启强	上电-一局	18435144585	
6	李邦国	景强	13860038899	
7	耿世杰	景强	13663588172	
8	杨知	中机	13653640485	
9	高明	运维	1760212798	
10	丁明华	中机	13353473266	
11	毛白取	上电-一局	1387148071	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

