

会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2025/2/25 下午 17：00
会议主持人	王 轩		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、业主项目经理针对近期发生的因 MC4 插头松动导致光伏电站着火事件对所有参建单位负责人开展教育培训，以提升全体安全意识和风险防控能力。 二、建设单位要求各参建单位对各自场区内组串间直流电缆套管固定情况，防止因 MC4 插头松动引发火灾事故。 三、建设单位要求各参建单位对各自场区内的坟地数量进行排查并做好标记，清明节前后需对坟地周边严加管控。 四、各参建单位为应对可能发生的火灾风险，项目部要求各光伏场区 8-15M 外设置一条防火隔离带，定期组织清理草地及植被。 五、各参建单位自行安排对所属光伏场区内每台逆变器接入的组串数量进行统计排查。 六、各参建单位需尽快完成所有箱变平台围栏及场区安全围栏的门锁安装，防止未经授权人员进入带电区域。 七、建设单位强调视频监控系统需尽快完成，光纤编号尽快完善。 八、各参建单位所需标识标牌尽快完成统计，缺少的尽快补齐。			

九、运维单位负责跟进并网性能试验，确保电站正常运行。		
十、鉴于天气回暖干燥，各单位需高度重视防火工作，加强现场安全管理，制定并落实防火措施。各参建单位的车辆通行时需特别注意安全，务必控制车速，避免发生交通事故。		
主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司	
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间



注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单



会议主题		监理例会		
会议时间		2025.2.25	会议地点	项目部会议室
序号	姓名	单位/部门		
1	王琳	平陆县供电公司		1814664520
2	王孝全	山西电力设计院		13816172038
3	王瑞	上电-110		18435144585
4	陈佳鑫	景骏		18636549463
5	李明林	景骏		15245584007
6	袁建文	景骏		15135214923
7	杨永	中视电		13658640485
8	王敏	中视		15834180241
9	王	中视		19955661277
10	王	上电-120		1387248771
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				