

# 会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目  
签发：王孝金

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|---------------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目部会议室                                   | 会议时间 | 2025/4/21 下午 17: 00 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 王 轩                                      |      |                     |
| 会议主题：监理例会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |      |                     |
| 上次会议问题落实情况：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |      |                     |
| <p>本次会议：</p> <p>平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识：</p> <p>会议总结强调：</p> <p>一、总包单位安全员组织学习国家能源局近期安全事故通报。提升全员安全意识和风险防控能力。</p> <p>二、建设单位要求运维单位每日例行检查 0 电流支路并跟踪治理情况。持续跟进智慧化场站建设进度情况，完成光伏场区全容量统计工作。</p> <p>三、各参建单位按照逆变器厂家近期检查形成的问题清单对逆变器进行全面排查。</p> <p>四、各参建单位需自行排查光伏区内组串间直流线套管是否存在未固定且挂在电缆上的问题。</p> <p>五、升压站消缺工作需尽快完成，确保电站安全稳定运行。</p> |                                          |      |                     |
| 主送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司 |      |                     |
| 抄送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 平陆上电万坤新能源有限公司                            |      |                     |
| 发文单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 常州正衡电力工程监理有限公司                           | 发文时间 | 2025. 4. 21         |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

# 会议签到单



| 会议主题 |     | 每周监理例会    |             |
|------|-----|-----------|-------------|
| 会议时间 |     | 2025.4.21 | 会议地点        |
|      |     | 项目部会议室    |             |
| 序号   | 姓名  | 单位/部门     | 联系方式        |
| 1    | 王博  | 平陆县供电公司   | 18914664520 |
| 2    | 王博  | 山西保联      | 1515656433  |
| 3    | 王博  | 正衡监理      | 13816172038 |
| 4    | 王博  | 山西-100    | 18435144585 |
| 5    | 陈佳鑫 | 景骏        | 18636549463 |
| 6    | 苏强  | 晋北        | 15835900590 |
| 7    | 王博  | 晋北        | 13860038899 |
| 8    | 王博  | 正衡监理      | 15155689665 |
| 9    | 王博  | 中电        | 15364548285 |
| 10   | 王博  | 中电        | 13353473266 |
| 11   | 高明  | 运维        | 1760212799  |
| 12   | 王博  | 山西-100    | 1387014851  |
| 13   |     |           |             |
| 14   |     |           |             |
| 15   |     |           |             |
| 16   |     |           |             |
| 17   |     |           |             |
| 18   |     |           |             |
| 19   |     |           |             |
| 20   |     |           |             |