

图纸会检纪要

工程名称：台州市椒江杭泰电力有限公司水晶光电（三期）0.8MWp 屋顶光伏发电项目

编号：ZHJL-HTDL-TS-002

签发：杜召栋

工程名称	台州市椒江杭泰电力有限公司水晶光电（三期）0.8MWp 屋顶光伏发电项目	结构形式	水泥屋面
建设单位	杭州杭阳新能源开发有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
设计单位	浙江传呈规划设计有限公司	施工单位	浙江阳明电力建设有限公司
会检日期	2023. 09. 06	会检地点	项目会议室
主持人	杜召栋		
参加人员 签名	(详见签到表)		
说明	本次设计图审图纸为：桥架、防雷接地、清洗水管，支架施工图相关图纸		
序号	会检事项	会检答复意见	
1	图纸设计桥架安装底边距离屋面 0.1m，是否可以将桥架沿支墩铺设安装。	设计回复可以沿支墩铺设桥架。	
2	图纸未明确说明防雷接地铺设路径，是否可以沿支墩铺设防雷接地。	设计回复可以沿支墩铺设安装防雷接地。	
3	厂区提出跟换并网柜位置，是否可以更换位置。	设计回复可以更换位置。	
4	图纸设计光伏组件按照 10° 倾角排布厂区屋面，现由于屋面不平整倾角在 ±2° 是否有影响	设计回复并无影响。	
5	图纸未明确说明清洗水管铺设路径，是否可以沿支墩铺设清洗水管。	设计回复可以沿支墩铺设清洗水管。	
6	图纸设计中未说明防雷接地外漏是否全部刷黄绿漆。	设计回复按照国标要求，所有外漏防雷接地刷黄绿漆。	
会签意见：	会签意见： 	会签意见：	会签意见：
业主项目部（章）： 业主项目经理：	监理单位（章）： 总监：杜召栋 2023.9.6	设计单位（章）： 设总：	施工单位（章）： 项目经理：

会议签到表

[illegible]