

嘉兴敏凯汽车零部件有限公司 5.99MWp 屋顶 分布式发电项目

会 议 纪 要



常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称：嘉兴敏凯汽车零部件有限公司 5.99MWp 屋顶分布式发电项目

编号：JXZT-ZHJL-HY-002

签发：王立杰

会议地点	施工项目部	会议时间	2023 年 9 月 15 日
会议主持人	陈坤		
会议主题：			

三、建设单位对本工程的总体建设提出有关要求

- 1、MC4 接头要绑扎在组件背面，不允许松散在外面。
- 2、彩钢瓦屋面需要做临时接地；
- 3、护栏要尽快完成。
- 4、爬梯要增加防坠器。
- 5、各种台账记录要纸质版文件。
- 6、施工方案等资料要尽快提供。
- 7、要求施工方组织进行一次应急演练。

主送单位	浙江阳明电力建设有限公司		
抄送单位	嘉兴正泰光伏发电有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023 年 9 月 15 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

