

月安全会会议纪要

工程名称: 上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

编号: SHCT-ZHJL-AQH-01

会议地点	项目办公室	会议时间	2023 年 11 月 29 日
会议主持人	田在欣		
会议主题:， 本月安全工作情况以及下月安全工作安排。			
本次会议内容：			
本月采取的安全措施情况：			
1、所有进场工人都进行了三级安全教育培训及安全考试。			
2、每日早班会都进行了安全交底。			
3、已购买了保险。			
4、施工现场已张贴了安全标识及施工铭牌。			
5、开挖的施工现场都拉有警示带，开挖的坑道都做了围栏防护。			
本月存在的安全问题：			
1、有个别工人安全帽带没扣。			
2、一次安全员和监督员没在施工现场，挖机就启动施工了。			
3、临电使用不规范。			
4、早站班会安全交底没有纸质板的内容，没有被交底人员的签到。			
下月安全要求：			
5、早站班会安全交底做纸质板的内容，被交底人员签到。			
6、安全员、监督员到达现场后大型机械设备方能启动施工。			
7、落实所有安全技术方案措施和人身防护用品。			
主送单位	上海电力安装第一工程有限公司(项目部)		
抄送单位	上海申能投资发展有限公司（项目部）		
发文单位	上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2023 年 11 月 29 日

11月例会会议签到表

时间: 2023年11月27日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
孙洪青	中能投资	项目经理	15300686517	
司在欣	正衡监理	总代	13080110556	
陈东	电建一	施工负责人	1364845672	
庞青*四	电建一	技术负责人	15086632208	
孙建	电建一	项目负责人	1371731632	
高国钧	电建一	施工管理	13761586369	
刘玉叔	东电	施工管理	16252230188	
张志强	东电	监理	17558913937	
侯国梅	东电	施工	15105107902	