

第一次周例会会议纪要

工程名称: 上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

编号:SHCT-ZHJL-LH-001

会议地点	项目办公室	会议时间	2023 年 11 月 16 日
会议主持人	田在欣		
会议主题:，项目协调和安全管理			
本次会议内容: 1、现在的沉淀池荷载报告是按照完好池子做的报告，现场目测沉淀池有两处裂痕渗水现象，渗水部位的上部附近有钢结构立柱安装，是否能影响到沉淀池渗水部位的二次破坏，需要对渗水部位做检测。 2、设计的光伏安装方式得有抗风荷载的说明。 3、施工合同还未签字盖章，也直接影响到三同时的施工进度要求。 4、对新进场工人进行安全培训，三级安全教育考试答题，附身份证复印件，交监理部备案。 5、购买集体保险。 6、执行早班会，班前安全交底。 7、作业人员佩戴安全帽、安全带、防滑鞋，禁止吸烟。 8、临时用电要符合要求。			
主送单位	上海电力安装第一工程有限公司（项目部）		
抄送单位	上海申能投资发展有限公司(项目部)		
发文单位	上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2023 年 11 月 16 日

第一次周例会会议签到表

时间: 2023年11月16日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
王在欣	正衡监理	总代	13080110556	
张健	上电一	项目经理	13916068625	
龙青烟	上电一	/	15086632208	
吴明成	上电一	安全员	13816472221	
刘玉淑	东联	施工	18252230148	
孙同生	东联	安全员	18252221929	
侯南梅	东联	施工员	1505107902	