

会议纪要

工程名称：宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZXYFGH-HYJY-20250610

签发：戚平

会议地点	施工项目部	会议时间	2025 年 06 月 10 日 11: 00
会议主持人	王昌龙		
会议主题：安全月活动会议			
本次会议议题情况： 1、组织学习《高处作业安全警示教育片》 2、项目施工进度计划			
本次会议内容： 一、会议主题 1、落实业主要求，组织学习《高处作业安全警示教育片》，结合安全月活动与“四小制度”要求，推动安全教育覆盖班组及一线作业人员，强化高处作业安全管理 2、明确业主指令：全体项目须组织全员观看《高处作业安全警示教育片》，重点剖析高处坠落事故案例，汲取教训，杜绝同类隐患。 3、强调学习目标：通过警示教育，提升一线人员风险辨识能力与应急处置水平，筑牢安全防线 4、项目现场需加强现场安全管理与质量把控，施工单位应增加安全检查频次，对已完成工程做好成品保护，同时严格按规范进行后续施工，监理人员将加强监督抽检，确保每道工序符合质量要求。 5、安全管理问题，对高处作业区域如临边防护进行专项排查，对排查出问题情况限期整改，明确责任人和完成时间，实行闭环管理。在吊装作业现场要增设安全警示标识，高空作业要正确佩戴安全带、安全帽，针对光伏组件的搬运工作，对施工人员进行搬运操作规程的培训，要求施工人员轻拿轻放。定期组织施工人员进行安全教育培训，内容包括安全操作规程，应急处理方案，提高施工人员的安全意识和自我保护能力。 6、全体参会人员要求各项目严格执行业主指令，以“四小制度”为准，确保			

高处作业安全警示教育与安全月活动落地见效，保障施工安全。			
二、关于施工进度计划。			
1、战 F 地块对屋面直流线进行敷设完成，逆变器电缆终端接头制作完成，交流电缆线敷设完成。			
2、战 G 地块屋面光伏组件安装完成，桥架安装、接地扁铁焊接完成。			
3、战 H 地块对并网柜安装和电缆线终端制作完成。			
主送单位	宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目(F 地块、G 地块、H 地块) 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	宁波信基建设有限公司-宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）分布式光伏发电项目部	发文时间	2025.06.10

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：