

工程暂停令

工程名称：中新物流园 4.2MW 分布式光伏发电项目

编号：ZXGF-001

致 苏州奇点新能源科技有限公司 施工项目部)：

由于 屋面防水动火作业存在严重安全隐患并且未上报彩钢瓦屋面动火作业安全专项施工方案 原因，现通知你方必须于 2018 年 5 月 11 日 12 时起，对本工程的 屋面防水施工 部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：

- 1、上报甲方、监理彩钢瓦屋面动火作业安全专项施工方案进行审核
- 2、并根据该方案做好安全防护工作
- 3、每个屋面应配备 2-3 个灭火器
- 4、做好屋面动火作业的施工计划
- 5、每个动火作业点应配备专职的安全员

监理项目部（章）

总监理工程师： 刘仕发

日期： 2018 年 5 月 11 日

业主项目部意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理： 李明波

日期： 2018 年 5 月 11 日

注 本表一式 三 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存一份。



由 扫描全能王 扫描创建