

工程暂停令

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-WQJB-01

致：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目部

由于春节放假原因，现通知你方于2020年01月15时起，暂停施工，并按下述要求做好后续工作。

要求：

- 1、在春节放假停工前完成安全隐患排查整改工作，排查整改记录报监理项目部备案。
- 2、建立并落实安全保卫和值班制度，停工期间值班计划、应急联系人清单须报送监理及业主项目部。值班人员经过事故应急预案交底，具备值班能力。
- 3、组织值班人员每日对停工现场安全巡视，做好防盗抢、防破坏、防火灾、防恶劣天气等相关措施，并将巡视情况详细记录。

监理项目部（章）：

总监理工程师：王瑞

日期：2020年1月15日

业主项目部意见：

业主项目部（章）

项目经理：张华林

日期：2020年1月15日



监理暂时离场联系单

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式项目

编号：ZHJL-WQJB-05

致：吴桥晶盛新能源有限公司（建设单位）

根据吴桥晶盛新能源有限公司公司与常州正衡电力工程监理有限公司（以下简称“正衡监理”）签署的建设工程委托监理合同约定，由正衡监理负责吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式项目的监理工作。现由于春节放假原因造成工程停工，正衡监理将于 2020 年 1 月 15 日 17 时起，暂停本工程监理工作并离开项目现场，于 2020 年 2 月 10 日项目复工后返回，如贵单位暂时不能确定项目复工时间，请于项目复工前 7 日书面联系正衡监理公司市场部，以便协调监理人员按时返场工作。

监理项目部：（章）

负责人：

日期：2020 年 1 月 15 日

建设单位意见：

同意

建设单位：（章）

负责人：

日期：2020 年 1 月 15 日





附件 1:

2020 年春节放假计划表

项目名称:

施工单位:

春节放假日期	2020 年 1 月 15 号
节后复工日期	2020 年 2 月 10 号

施工单位负责人（签字盖章）: 陈健



附件 2:

值班人员名单

项目名称: 吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

施工单位: 山东德晨建筑集团有限公司

姓名	年龄	联系方式	应急联系人
刘永志		18678361822	

注: 值守人员每日向施工单位负责人汇报现场情况, 如遇突发情况需第一时间联系相关负责人。

报警电话: 110 急救电话: 120 火警电话: 119





2020 年春节安全专项检查表

项目名称:	吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目	项目负责人:	陈建	检查日期:	2020. 01. 14		
检查人员:	刘永志、魏向南						
项目类别	检查重点	检查结果		整改情况	整改人	整改时间	备注
		是	否				
分布式项目	项目完工后临时脚手架是否已拆除	√					
	在建项目临时脚手架是否牢固，出入口是否已封闭	√					
	临边围护措施是否可靠	√					
	爬梯固定是否牢靠	√					
	屋面天沟杂物是否已清理	√					
	屋面是否存在漏水	√					
	屋面材料设备是否已清理完毕	√					
	屋面支架、组件是否已固定牢靠	√					
	组件接地是否已完成	√					
	电缆头（包括公母插头）是否安装良好	√					
	桥架是否固定牢靠	√					
	电缆沟是否已回填	√					
	危险点部位是否设置明显警示标识和禁止标识	√					
地面式项目	项目完工后临时脚手架是否已拆除	√					
	在建项目临时脚手架是否牢固，出入口是否已封闭	√					
	山地项目是否存在泥石流和滑坡危险	√					
	施工机械停放是否安全，并集中管理	√					
	电缆头（包括公母插头）是否安装良好	√					
	电缆沟是否已回填	√					
	危险点部位是否设置明显警示标识和禁止标识	√					
材料管理	甲供设备出入库及保管手续是否齐全	√					



	剩余支架、组件、电缆等是否统一堆放整齐，由专人看管。	√					
	材料设备是否集中存放，是否做好防雨、防火和防盗管理。	√					
	并网项目废旧物资是否已处理，并按规定上交公司	√					
电站运行	一二次设备运行是否良好	√					
	箱逆变运行是否良好	√					
	汇流箱运行是否良好	√					
	发电设备通讯是否畅通	√					
	已运行设备安全警示标识是否齐全	√					
	未投运设备是否已挂设警示标牌	√					
	运维值班人员是否已落实	√					
其他	临时用电设施是否已拆除、施工用电开关是否已分闸	√					
	生活用电线路无老化、电器设备及开关漏电保护装置齐全	√					
	现场消防管理是否规范，是否配备灭火器等消防设施	√					
	在建项目施工单位是否已安排人员值班	√					
	是否建立值班人员档案信息，值班人员是否已购买意外伤害保险	√					
	值班人员是否有高血压、心脏病等或年龄超过 60 岁的工人	√					
	冬季是否做好防滑、防冻、取暖措施	√					
	值班人员是否已进行安全培训及交底	√					
	办公和宿舍内通风是否良好	√					
	宿舍内是否有燃烧煤炭取暖，是否会有一氧化碳中毒危险	√					
	工程交通车辆是否已检查良好，并停放可靠	√					