

工程暂停令

工程名称：上海华电崇明绿华44MW渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZH-A08-002

致 国电南京自动化股份有限公司（施工项目经理部）：

由于开关站综合楼 安全隐患问题 等原因，现通知你方于 2021 年 04 月 04 日 12 时起，局部暂停（工序）施工，并按下述要求做好后续工作。

内容：

1、开关站综合楼二层模板支架搭设未报验，擅自施工模板安装；外围脚手架防护围栏未升高，未搭设防护措施，已下发通知单仍不整改擅自进行下道工序施工，造成一切事故由你单位负责。

2、要求你单位在24小时内整改完成，验收合格后方可进行下道工序施工。

项目监理机构（盖章）：

总监理工程师（签字）：

日期： 2021.04.04.

建设单位意见：

同意

建设单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日期： 2021.4.4

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。