

工程暂停令

工程名称: 滁州和传物流机械有限公司 1.6MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-ZTL-001

致: 浙江众能工程技术有限公司 (承包单位)

由于 现场未做临边防护及采光带较多未铺安全挂网, 存在严重安全隐患, 现通知你方必须于 2021 年 10 月 6 日起, 对本工程的 屋面所有 部位 (工序) 实施暂停施工。

项目监理机构 (章):

总监理工程师:

日

期: 2021.10.06

建设单位意见:

建设单位 (章):

项目代表:

日

期:

2021.10.06

填报说明:

本表一式 份, 由项目监理机构填写, 建设单位、项目监理机构和承包单位各一份。