

新沂项目停工检查记录

项目名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用光伏发电项目
致：安徽跨江电力工程有限公司 项目部

2024. 1. 26 日监理部组织安徽生态驻场代表、施工单位工程部主管、安全员对施工现场及仓库进行了停工前检查。

检查内容：

- 1、施工现场施工完未及时进行现场垃圾清理；
- 2、现场电表箱箱门未关好；
- 3、仓库材料堆放未分类，堆放不整齐；
- 4、仓库防火措施不到位，消防器材不齐全；

现要求你部收到停工检查记录后立即整改到位，加强现场安全管控，做好停工前各项安全工作，确保项目安全生产运行。

以上问题及时整改，要求施工单位整改完成后回复《停工检查记录》。

常州正衡电力工程监理有限公司 项目部 监理部

