

监理单位报告函

主送：建水县鸿辉种养殖产业有限公司

抄送：建水云得太阳能科技有限公司

经审查贵司羊舍钢结构所使用的金属夹心聚苯板检测报告没有显示有防火功能，经查看双方施工合同，对所使用材料没有防火要求，故该施工完成部位存在着极大的火灾隐患，违反了国家有关工程建禁止使用无防火功能的金属夹心聚苯板的规定，如在以后羊舍使用过程中，因羊舍钢结构使用无防火要求的金属夹心聚苯板造成火灾及财产损失，监理方不承担任何连带责任。



常州正德电力工程监理有限公司五里冲项目监理部

时间：2017年01月13日