

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目 监理工作报告单

主送: 建水县鸿辉种养殖产业有限公司

抄送: 建水云得太阳能科技有限公司

今日进行C号地块C-21栋标准羊舍地梁浇筑作业中,泵车在施工中极其小心、安全的完成施工任务,根据现场实际情况及目测C-21栋羊舍无法吊装或吊装极其危险。即便完成钢结构安装组件是否能够安装?此栋羊舍是否影响电网安全运行?请业主方及设计单位尽快确认。

后附图片

根据泵车高度目测20KV高压线
距地面约15米左右

项目监理部(章)

总/专业监理工程师: 郑俊

日

期:

2016.10.16

本表一式四份,由监理单位填写,建设管理单位、承包单位各存一份,项目监理部存二份。