

监 理 报 告

工程名称：大航微电网科技有限公司新坝 3.83MW 屋面分布式光伏电站项目

致：大航微电网科技有限公司（主管部门）

由 镇江华伏新能源科技有限公司（施工单位）施工的 9 号厂房汇流箱（工程部位），存在安全隐患。我方已于 2017 年 1 月日发出编号为 001 的《监理通知单》，但施工单位未整改

特此报告。

附件：☐ 监理通知单

☐ 工程暂停令

☐ 其他

监理项目部（章）

总监理工程师：



日 期：2017 年 1 月 14 日

注 本表一式四份，主管部门、建设管理单位、工程监理单位、项目监理机构各一份。

