

工程质量处罚单

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号：NJBT-FKD-003

签发单位	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目监理部（常州正衡电力工程监理有限公司）
受罚单位	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目土建施工项目部（先能电力工程有限公司）
抄 送	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目业主项目部（南京梁泰光伏发电有限公司）

处罚事由：

由你项目部承建的车棚基础工程：

1、接地扁钢及预埋管区域土方回填后未碾压夯实，混凝土浇筑后出现下沉、裂缝等现象；

2、基础面层 10 公分混凝土浇筑后，因养护不到位，多处出现伸缩裂缝。

为纠正以后施工质量，经与业主商议决定对你项目部经济考核 2000 元

大写：叁仟 整罚款警告，同时要求立即安排人员整改，并认真对待后续工作，请业主相关部门从工程款中扣除。

建设单位（盖章）：

项目代表：



2019 年 10 月 9 日

签发单位（盖章）

签发人：



总/副总监：

2019 年 10 月 9 日

注：该表一式 3 份，受罚单位 1 份、业主 1 份、监理 1 份。