

工程进度处罚单

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号：NJBT-FKD-007

签发单位	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目监理部（常州正衡电力工程监理有限公司）
受罚单位	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目钢构安装施工项目部（宁夏运鼎新能源有限公司）
抄 送	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目业主项目部（南京梁泰光伏发电有限公司）

处罚事由：

2019 年 10 月 27 日巡视发现钢构拉杆安装中，因固定板孔偏小，现场采用气割扩孔的方式处理。气割位置距组件背板不足 200mm，存在极大的质量隐患。我方监理单位在第一时间阻止此行为，并下发《监理检查记录表》要求停止此方式作业；2019 年 10 月 28 日早晨巡视，现场仍按照气割方式扩孔，经与业主商议决定对你项目部经济考核 ¥ 1000.00 元
 大写：贰仟元整罚款，请业主相关部门从工程款中扣除。

建设单位（盖章）：  项目代表： <u>胡建</u> 2019 年 10 月 28 日	签发单位（盖章）：  签发人： <u>郭红</u> 总/副总监： 2019 年 10 月 28 日
---	---

注：该表一式 3 份，受罚单位 1 份、业主 1 份、监理 1 份。