

GFDZJBM12: 质量/安全活动记录

质量/安全活动记录

工程名称: 建水县五里冲畜光互补 21.6MWP 光伏并网发电项目

编号: 005

活动时间	2017.04.18
活动地点	项目工地会议室
主持(交底)人	郭俊兴

内容: 大家好;

今天是监理方根据监理公司文件精神, 经业主方确认, 有业主方、监理方、各施工单位主要负责人和安全员参加。对现场施工安全, 用电安全, 防火安全进行了全面检查。总体情况良好, 但是还是存在问题。

1. 隆昌公司铲车斗内违章载人。(已做 2000 元罚款处理)。

2. 隆昌公司各别部位施工临电线路老化, 急需更换。

3. 中水四局工人宿舍, 电线凌乱, 要求尽快重新整理。

以上问题, 要求有关单位尽快按要求整改, 监理方三日后进行复查, 再发现类似问题, 将根据国家有关规定, 进行严肃的罚款处理, 希望大家不要被, 确保施工和财产人员安全。

参会人员签字

业主方:




监理方:



施工方: 中水四局



隆昌建筑



主持人(签字)