

安全例会会议纪要

签发

编号：002



工程名称：大安市爱康新能源农光结合一期 10MWp 发电项目

会议时间：2016 年 7 月 15 日 18:00

会议地点：项目部会议室

会议参加人员：详见会议签到表

主持人：王有志

记录：杨长禹

会议议题：本月现场存在的安全问题

业主单位：

- 1、施工年龄过高的老弱者总包必须清退；
- 2、现场安全员必须带红袖章，方便现场安全管理；
- 3、现场天气炎热总包单位要做好防暑工作配备防暑药品；

监理单位：

- 1、现场配电箱一闸多用且未配漏电保护开关，必须整改；
- 2、现场焊接移动配电箱必须接地；
- 3、现场部分施工人员因天气炎热不戴安全帽，再次发现将拍照罚款；
- 4、现场临时用电过路电缆必须埋设；
- 5、组件安装过程中，组件临时放在支架边上，如遇大风会造成组件被吹翻倒地，存在安全隐患，要求立即整改；
- 6、闲杂人等不允许进入施工现场；

总包单位：

- 1、我部对于用电方面安全例会后全面整改排查；
- 2、对于配电箱未接地，我方明天全部整改落实；
- 3、不相关人员进入施工现场问题，我部围栏已开始施工，围栏完成后可保证闲杂人等无法进入现场

本表一式 三 份，业主单位、施工单位存 一 份，项目监理部自存 一 份