

安全例会会议纪要

签发

编号：003



工程名称：大安市爱康新能源农光相结合一期 10MW 发电项目

会议时间：2016 年 8 月 15 日 17:00

会议地点：项目部会议室

会议参加人员：详见会议签到表

主持人：王有志

记录：杨长禹

会议议题：本月现场存在的安全问题

业主单位：

- 1、本周斗殴工人必须清退，不允许在本工程施工；
- 3、工地如再次发生斗殴，该班组所有施工人员全部清退；
- 3、近日货车侧翻，所幸未造成事故，货车土方运输不得超重；

监理单位：

- 1、现场过路电缆已多次损坏，电缆埋设深度不够，必须加深；
- 2、目前发现有工人光膀及拖鞋进入施工现场，总包单位要加强相关教育，如再次发现将拍照罚款，200 元/人；
- 3、高温天气炎热，现场油罐要采取遮盖措施，防爆晒油罐爆炸；
- 4、油罐处要放置灭火器防火灾；
- 5、工地现场各相关安全警示牌未到位，总包单位要抓紧落实；

总包单位：

- 1、参与斗殴人员已做清退处理且现场所有施工人员已签斗殴保证书；
- 2、油罐防爆防火问题明天落实到位；
- 3、安全警示牌已在制作中，后天（2016 年 8 月 17 日）全部到位；

本表一式 三 份，业主单位、施工单位存 一 份，项目监理部自存 一 份