



质量/安全活动记录

工程名称：通威“渔光一体”唐山丰南100MW（黑沿子一期）光伏发电项目 编号：JXM12—JLT01—028

活动时间	2017 年 11 月 15 日
活动地点	监理部
主持（交底）人	岳鹏飞
内容： 1、督促施工单位加快消防泵站及水池的施工进度计划安排，防止天气变冷，影响后期的混凝土施工作业。 2、针对加工的箱变油池，做好对其漏水试验，防止后期箱变油渗漏到水塘，对水源造成污染。 3、箱变基础平台围栏施工过程中，管口必须打磨到位，防止出现划伤现象，同时，必须加固牢靠。 4、天气逐渐变冷，夜间达到零下摄氏度，要求施工人员做好防冻措施及加强安全用电管理，同时，上报冬季施工方案。 5、要求施工单位加强施工现场的成品保护意识。	
参加人（签字）	  

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。