

质量/安全活动记录

工程名称：通威“渔光一体”唐山丰南 100MW（黑沿子一期）光伏发电项目 编号：JXM12—JLT01—016

活动时间	2017 年 7 月 25 日
活动地点	监理部
主持（交底）人	岳鹏飞
内容：	1、因受天气因素影响，近段时间经常出现下雨现象，要求施工人员对进场的材料设备做好防水、防雨保护措施； 2、架空线路附件安装过程中，要求施工人员必须做好安全保护措施，做好技术交底。 3、对综合楼一层、二层主体框架施工进行检查，确保钢筋材料使用加工符合图纸设计，搭接长度符合规范要求，绑扎牢固；模板支撑搭设强度符合规范要求；浇筑过程中，对混凝土配合比进行检查，看是否与图纸设计要求强度型号相符，并使用图纸要求中的添加剂，同时，要求施工单位做试块进行取样送检。 4、升压站电气设备吊装过程中，必须有专职安全人员进行指挥作业，且确保施工人员保持安全距离。 5、升压站设备接地搭接面积必须符合图纸设计规范要求。 6、要求施工单位资料上报必须与施工同步进行。
参加人（签字）	

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。