


安全生产检查记录表

检查日期：2019 年 5 月 2 日

编号：CYHG-ZH-AQSCJC-008

受检公司	江苏启安建设集团有限公司
检查人员	苟兴旺、张炎君、王登营、费向阳、卫文炳
检查类型	现场检查事项。
检查内容	对光伏场区现场进行安全生产施工检查情况。
检查情况及存在问题	问题一：检查发现现场汇流箱箱门未紧闭 



由 扫描全能王 扫描创建

现场整改（现场已整改工作内容描述）

问题一：现场立即整改，已整改完成。

处理意见



备注：要求施工单位严格检查场区安全生产情况，以免出现不必要的事故。

检查（记录）人员：卫文炳

受检公司项目负责人：黄向阳



由 扫描全能王 扫描创建