


质量/安全活动记录

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号:CYHG-ZH-ZLAQ-12

活动时间	2017 年 5 月 5 号
活动地点	大三家、赵家沟、联合镇、水泉、王三沟
主持（交底）人	王登营
主题：业主、监理、总包对现场施工质量、安全文明施工进行例行检查 内容： 2017 年 5 月 5 号朝阳大风天气，对光伏场区造成不同程度的损坏，主要有以下几点： 1、大三家场区桩基基础断裂，导致组件损坏。 2、赵家沟桩基基础断裂。 3、赵家沟支架（立柱）断裂。 附件：	
参加人（签字）	

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。



