

质量/安全活动记录

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号:CYHG-ZH-ZLAQ-19

活动时间	2017 年 7 月 23 号
活动地点	北台子、赵家沟、升压站
主持（交底）人	王登营
主题：现场巡查 内容： 质量方面： 1、北台子桩基基础质量缺陷。 2、支架安装过程中，立柱底板使用垫片。 3、赵家沟桩基加固后未及时养护。 4、升压站配电室地面修复质量缺陷。 5、升压站建筑物墙面开裂现象较多。 安全方面： 1、升压站临时用电存在安全隐患。 2、现场施工人员未佩戴劳保用品。	
参加人（签字）	申宏通 王登营 张清 康建民