

质量/安全活动记录

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号:CYHG-ZH-ZLAQ-22

活动时间	2017 年 8 月 13 号
活动地点	下三家、王三沟、北台子
主持（交底）人	王登营
主题：现场巡查 内容： 质量方面： 1、部分支架表面存在白锈。 2、支架安装过程中，立柱底板使用垫片。 3、部分支架立柱底部弹簧垫生锈。 4、下三家场区个别孔洞存在偏差。 安全方面： 1、现场施工人员未佩戴劳保用品。 2、场区进场道路存在安全隐患。	
参加人（签字）	   