

质量/安全活动记录

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号:CYHG-ZH-ZLAQ-24

活动时间	2017 年 8 月 27 号
活动地点	下三家、赵家沟、北台子
主持（交底）人	王登营
主题：现场巡查 内容： 质量方面： 1、北台子电缆沟深度不符合设计图纸要求。 2、部分支架立柱底部弹簧垫生锈。 3、下三家桩基基础存在质量缺陷。 4、下三家场区部分模板未刷脱模剂。 安全方面： 1、场区材料吊装存在安全隐患。 2、部分施工人员未佩戴安全帽。	
参加人（签字）	   