

质量/安全活动记录

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号:CYHG-ZH-ZLAQ-25

活动时间	2017 年 9 月 03 号
活动地点	下三家、赵家沟、北台子
主持（交底）人	王登营
主题：现场巡查 内容： 质量方面： 1、下三家场区支架安装存在质量缺陷。 2、下三家场区孔洞存在偏差。 3、北台子场区部分支架接地未刷防锈漆。 4、赵家沟场区桩基加固存在质量缺陷。 安全方面： 1、场区进场道路存在安全隐患。 2、施工场区未设置安全警示标识。	
参加人（签字）	   