

质量/安全活动记录

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号:CYHG-ZH-ZLAQ-29

活动时间	2017 年 10 月 01 号
活动地点	下三家、北台子
主持（交底）人	王登营
主题：现场巡查 内容： 质量方面： 1、下三家场区接地焊接存在质量缺陷。 2、组件安装角度偏差过大。 3、箱逆变电缆接头存在质量缺陷。 4、北台子场区桩基孔洞存在偏差。 安全方面： 1、场区未设置安全警示标识。 2、场区进场道路存在安全隐患。 3、场区部分施工人员未佩戴安全帽。	
参加人（签字）	申宏博 王登营 张清 康建民