

质量/安全活动记录

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号:CYHG-ZH-ZLAQ-30

活动时间	2017 年 10 月 08 号
活动地点	下三家、王三沟、北台子
主持（交底）人	王登营

主题：现场巡查

内容：

质量方面：

- 1、王三沟桩基孔洞存在偏差。
- 2、支架安装过程中，立柱底板使用垫片。
- 3、北台子桩基基础浇筑质量缺陷。
- 4、下三家场区电缆预留长度不符合设计要求。

安全方面：

- 1、场区机械施工存在坠石危险。
- 2、场区未设置安全警示标识。
- 3、线路施工未合理佩戴劳保用品。

参加人（签字）	申宏勇 王登营 张清 康建民
---------	------------------------------