

质量/安全活动记录

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号:CYHG-ZH-ZLAQ-31

活动时间	2017 年 10 月 15 号
活动地点	北台子、赵家沟、下三家
主持（交底）人	王登营
主题：现场巡查 内容： 质量方面： 1、赵家沟桩基基础质量缺陷。 2、下三家支架安装过程中，立柱底板使用垫片。 3、北台子桩基基础偏差较大。 安全方面： 1、桩基浇筑过程中，严禁施工人员在挖机操作臂下站立。 2、现场施工人员未佩戴劳保用品。	
参加人（签字）	   