

质量/安全活动记录

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-ZH-ZLAQ-32

活动时间	2017 年 10 月 22 号
活动地点	北台子、赵家沟、
主持（交底）人	王登营
主题: 现场巡查 内容: 质量方面: 1、赵家沟部分桩基基础表面存在蜂窝麻面。 2、北台子支架安装过程中，立柱底板使用垫片。 3、北台子支架安装过程中，部分抱箍紧固螺栓未紧固到位。 安全方面: 1、赵家沟桩基基础浇筑过程中，施工人员在下坡出施工，存在安全隐患。 2、现场施工人员未佩戴劳保用品。	
参加人（签字）	申宏博 王登营 张涛 康建民