



质量/安全活动记录

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号:CYHG-ZH-ZLAQ-34

活动时间	2017 年 11 月 05 号
活动地点	赵家沟、北台子
主持（交底）人	王登营
主题：现场巡查 内容： 质量方面： 1、赵家沟场区部分桩基基础施工过程中存在桩高钢筋笼短的情况，存在质量隐患。 2、北台子场区支架安装过程中，立柱底板使用垫片。 3、北台子场区组件安装过程中组件堆放散乱，存在安全隐患。 安全方面： 1、北台子场区现场施工人员未佩戴安全帽。 2、赵家沟场区机械陡坡施工未做安全防护措施。	
参加人（签字）	 申宏博  王登营  郭瑞卿  康建民