

质量/安全活动记录

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号:CYHG-ZH-ZLAQ-35

活动时间	2017 年 11 月 12 号
活动地点	赵家沟、北台子
主持（交底）人	王登营
主题：现场巡查 内容： 质量方面： 1、赵家沟场区桩基基础质量缺陷。 2、北台子场区支架安装过程中，立柱底板使用垫片。 3、北台子场区组件安装过程中，施工人员对组件转运和堆放易造成组件隐裂，存在质量隐患。 4、北台子场区组件支撑存在严重质量隐患。 安全方面： 1、赵家沟场区机械陡坡施工存在安全隐患。 2、现场施工人员未佩戴劳保用品。	
参加人（签字）	   