

质量/安全活动记录

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-ZH-ZLAQ-36

活动时间	2017 年 11 月 19 号
活动地点	赵家沟、北台子、下三家、王三沟
主持(交底)人	王登营
主题: 现场巡查 内容: 质量方面: 1、赵家沟场区箱逆变基础钢筋绑扎质量缺陷。 2、北台子场区 4 mm² 线套管存在质量缺陷。 3、下三家场区部分支架立柱底板垫块未做防腐处理。 4、王三沟场区桩基基础浇筑存在质量缺陷。 安全方面: 1、下三家场区打孔机施工存在严重安全隐患。	
参加人(签字)	   