

质量/安全活动记录

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-ZH-ZLAQ-37

活动时间	2017 年 11 月 26 号
活动地点	赵家沟、北台子、下三家、王三沟
主持 (交底) 人	王登营
主题: 现场巡查 内容: 质量方面: 1、北台子场区电缆沟铺沙盖砖质量缺陷。 2、下三家场区陡坡增补区域基础孔洞质量缺陷。 3、王三沟场区支架组件安装质量缺陷。 安全方面: 1、下三家场区打孔机械施工存在安全隐患。 2、王三沟场区部分施工人员未佩戴安全帽。	
参加人 (签字)	申宏恩 王学贵 郭瑞卿 康建民