

质量/安全活动记录

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-ZH-ZLAQ-41

活动时间	2017 年 12 月 22 号		
活动地点	赵家沟、王三沟		
主持(交底)人	王登营		
主题: 现场巡查 内容: 质量方面: 1、场区支架组件安装质量缺陷。 2、王三沟场区电缆沟深度不符合设计及规范要求。 3、王三沟场区现场组件散乱堆放, 存在质量隐患。 4、王三沟场区高压电缆弯曲半径不符合设计规范要求。 5、王三沟场区电缆敷设质量缺陷。 6、赵家沟场区电缆沟回填未铺沙盖砖。 安全方面: 1、场区部分施工人员未佩戴安全帽。 2、集电线路高空作业人员未系安全带。			
参加人(签字)	    		

