





质量/安全活动记录

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-ZH-ZLAQ-48

活动时间	2018 年 04 月 13 号
活动地点	下三家、联合、料场
主持(交底)人	王登营
主题: 施工安全、质量检查 内容: 质量方面: 1、下三家场区部分支架安装存在质量缺陷; 2、下三家场区组件接组串线不符合相关规范要求; 3、下三家场区支架安装不符合设计图纸规范要求; 4、下三家厂区部分支架材料存在质量缺陷。 安全方面: 1、下三家场区安全标志标牌悬挂不规范; 2、场区部分施工人员未穿戴劳保用品。	
参加人(签字)	 王登营  张红  张红  张红  张红

