



质量/安全活动记录

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-ZH-ZLAQ-52

活动时间	2018 年 05 月 11 号
活动地点	下三家、联合、料场
主持(交底)人	王登营
主题: 施工安全、质量检查 内容: 质量方面: 1、下三家场区电缆保护工作不到位; 2、下三家场区电缆沟挖掘深度不符合设计要求; 3、料场组件保护工作不到位; 4、联合场区部分桩基混硬土有气孔。 安全方面: 1、场区部分施工人员未穿戴劳保用品;	
参加人(签字)	 王登营  张永

