

## 质量/安全活动记录

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号:CYHG-ZH-ZLAQ-09

|                                                                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 活动时间                                                                                               | 2017 年 3 月 24 号                      |
| 活动地点                                                                                               | 大三家                                  |
| 主持（交底）人                                                                                            | 王登营                                  |
| <p>主题：业主、监理、总包对现场施工质量、安全文明施工进行例行检查</p> <p>内容：</p> <p>1.大三家箱逆变基础钢筋绑扎过程中，钢筋材料与设计图纸不符。</p> <p>附件：</p> |                                      |
| 参加人（签字）                                                                                            | <p>杨煜 申宏</p> <p>李坤</p> <p>王登营 张清</p> |

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。

