

质量/安全活动记录

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号：LHJH-CZZH-013

活动时间	2017、10、23
活动地点	监理办公室、施工现场
主持（交底）人	沈臣友
内容： 1、现场监理人员应督促施工方要及时上报施工进度任务、月计划、周计划、按照进度任务施工。 2、监理人员要检查消缺整改的情况，严格按照设计规范要求监督其施工，督促施工方整改到位。 3、巡视检查中看到的安全事故隐患，下达指令后，应做好安全日记，并由施工单位安全负责人签字认可；安全工作是一项重要工作，安全第一、预防为主、以人为本、关爱生命，有健康的管理人员和操作人员，才能保证工程质量和进度。 4、现场各专业监理人员对本工程为山林防火责任区要加强监管，施工现场严禁吸烟！电焊作业要有人监护，开关站、料场、仓库、配电房、办公室等区域要配置消防设施和器材，如：灭火器、沙箱、临时消防水池等。 5、监理人员要将监理云资料中存在的问题，及时进行修改、调整。 6、现场监理人员要对开挖的电缆沟及时测量检查，重点检查电缆沟开挖的深度是否符合设计及规范要求。 7、对于原材料及构配件的质量控制，应从材料的采购、运输、装卸、存放、使用等环节进行全过程、全面和系统性的监督与控制。对于本工程，应进行重点控制的原材料和构配件包括但不限于：水泥、钢筋、钢板、型钢、沙石骨料、砌筑材料、门窗、保温材料等。	
参加人（签字）	沈臣友 刘震瑞 

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。