

GFDZJBM12: 质量/安全活动记录

质量/安全活动记录

工程名称: 来阳淝田 39.6MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-LY-03

活动时间	2016 年 11 月 6 日
活动地点	监理项目部
主持(交底)人	年 冲
内容: 1.对打孔土建细则进行学习。 2.分析打孔过程中可能出现的质量问题。 3.通过前期试用机械后现场观察发现如下问题: 成孔后会有落土、雨后孔内会有积水、机械斜坡上打孔会偏移等。 4.要求我监理部人员加强现场巡视、提高质量意识、验收过程按照规范一丝不苟。	
参加人(签字)	 年 冲 蔡志城

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。