

安全专项检查签到表

时间：2017.04.19

单 位	姓 名
林州市旭岗新能源科技有 限公司	
	李乔
	谷雪强
中国核工业二三建设有限 公司	王辉
	陈自坚
	张一鸣
	亢留欢
常州正衡电力工程监理有 限公司	
	张金星
	卢光杰

安全专项检查记录

工程名称：东岗 20MWp 地面分布式光伏电站项目

编号：

活动时间	2016.4.19 上午 10:00 至 11:30
活动地点	光伏区及开关站
主持人（交底）	张金星
<p>内容：</p> <p>1、今日组织安全专项大检查，业主、监理及施工方三方人员参与本次安全检查活动；</p> <p>2、在本次检查中发现 2#配电箱未进行上锁保护，已要求施工单位进行整改，待复查；</p> <p>3、检查开关站个施工班组施工情况，发现有三人未佩戴安全帽，已现场要求其佩戴，并通知现场专职安全员对其进行安全教育。</p> <p>4、本次检查中发现有开关站现场用电电线凌乱，已要求施工单位整理现场电线，已整改。</p>	
参加人（签字）	李乔 谷雪强 王辉 陈自坚 张一鸣 亢留欢 张金星 卢光杰

注 本表适用监理人员内部分工、交底、培训记录使用，监理项目部自存