质量安全大检查签到表

时间：2016.01.03

单　　位	姓　　名
林州市旭岗新能源科技有限公司	
中国核工业二三建设有限公司	
常州正衡电力工程监理有限公司	

JXMB12 质量/安全活动记录

质量/安全活动记录

编号：

工程名称：东营20MWp地面分布式光伏电站项目

活动时间	2017.1.3下午14:30至16:00.
活动地点	开关站及光伏区.
主持人（交底）	任伸峰.

内容：

1.今日组织质量安全大检查.

1.开关站一极取电箱接地线不符合要求.已整改完成.

2.二极取电箱没有接地线.已整改完成。

3.开关站污水处理器旁没有围栏.已通知.明日检查

4.开关站混凝土搅拌机电源线离地面过低.要求整改明日检查.

参加人（签字）

注 本表适用监理人员内部分工、交底、培训记录使用，监理项目部自存