质量安全大检查签到表

时间：2016.12.06

单　　位	姓　　名
林州市旭岗新能源科技有限公司	
	李乔
	谷雪强
中国核工业二三建设有限公司	王辉
	陈百才
	亢留欢
常州正衡电力工程监理有限公司	任仲峰
	张金星
	卢光杰

质量/安全活动记录

工程名称：东岗 20MWp 地面分布式光伏电站项目　　编号：

活动时间	2016.12.06　　上午 10：00 至 12:00
活动地点	光伏区及开关站
主持人（交底）	任仲峰

内容：

1、今日组织质量安全大检查，业主、监理及施工方三方人员人员参与本次质量及安全检查活动；

2、在本次检查中发现 2#配电箱无接地，已要求现场管理人员进行整改，现已整改；

3、在检查过程中发现 5 号子区个别灌注桩倾斜角度偏差过大，已要求灌注桩负责人进行整改，已整改完毕。

4、本次检查中发现有个别支架安装施工人员在施工过程中野蛮施工，已要求其停止野蛮施工，且已告知其负责人禁止此类现象再次发生，并要求现场管理人员对施工人员进行进场前的培训。

参加人（签字）	李乔　谷雪强　王辉　陈百才　亢留欢　任仲峰　张金星　卫光杰

注　本表适用监理人员内部分工、交底、培训记录使用，监理项目部自存