

JXM11: 质量/安全活动记录

质量/安全活动记录

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号: 2411L-003

活动时间	2017年2月6日
活动地点	禹州梨园沟范家北村
主持(交底)人	高光强
内容:	检查节前防火防盗措施落实情况. 开2个准危情况. 1. 安全防火防盗措施落实到位. 有专人负责. 设施能 满足防火防盗要求. 2. 开2个准危点. 至今未有班组进场施工. 3. 发现5#区. 4#区. 3#区部分光伏组件螺栓松动. 要求施工方立即进行检查并处理.
参加人(签字)	王长宏 周俊超 杜某龙 李建国 李向阳 高光强



注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。